Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 05.09.2017г.

Объект, из которого отобраны пробы *водопроводная сеть*
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: *с.п. ст. Солдатская, Прохладненского р-на*
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства: _____

Анализ начат 05.09.2017г. в 13-50 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Мутность	Цветность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	13-30	Скважина «Центральная»	0	0	0	0	4 КОЕ	9 КОЕ	Н/о КОЕ
2	13-45	Скважина «I-ое Хозяйство»	0	0	0	0	2 КОЕ	2 КОЕ	2 КОЕ
3	13-55	Скважина «Западная» (магазин «Мельница», в/к)	0	0	0	0	2 КОЕ	5.8 КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2.0	2.0	20.0	20	50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал *Ловцова О.А.*
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил *Альботова Н.С., Андреева Л.В.*

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» *З.И.Сергеева*